



**План
 Мероприятий ответственного по противопожарной
 безопасности МБДОУ «Детский сад № 1 «Жайна» на
 2024 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственные
1	2	3	4
1	Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального уровней	Постоянно	Заведующий Ответственный за ПБ
2	Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности:	Январь (по мере необходимости)	Заведующий Ответственный за ПБ
3	Проведение обучения работников (проведение вводных и первичных инструктажей)	(по мере поступления на работу)	Ответственный за ПБ
4	Проведение внепланового противопожарного инструктажа в связи с организацией массовых мероприятий (новогодних елок)	Декабрь	Ответственный за ПБ
5	Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками	2 раза в год	Ответственный за ПБ
6	Контроль соблюдения требований пожарной безопасности: устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора; соблюдение противопожарного режима; соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий; содержание территории; содержание здания, помещений МБДОУ и путей эвакуации; содержание электроустановок; содержание сетей противопожарного водоснабжения; учет и использование первичных средств пожаротушения в МБДОУ; содержание пожарной сигнализации	В течение года	Заведующий, Ответственный за ПБ
7	Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара	Май октябрь	Заведующий, Ответственный за ПБ
8	Перекатка на новую складку пожарных рукавов	ноябрь	Ответственный за ПБ

9	Организация осмотра и перезарядки огнетушителей	В соответствии с инструкцией по эксплуатации	Ответственный за ПБ
10	Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей	Постоянно	Ответственный за ПБ
11	Проверка работоспособности пожарной сигнализации, огнетушителей.	Ежеквартально	Ответственный за ПБ
12	Проверка работоспособности пожарного водоема	Май октябрь	Ответственный за ПБ
13	Проверка исправности наружных пожарных лестниц и проведение испытания их на прочность	По договору с организацией 1 раз в 5 лет	Ответственный за ПБ
14	Составление плана на новый год. Обновление нормативной документации (если есть изменения)	Декабрь	Ответственный за ПБ